

ŚWIADECTWO BADANIA WĘŻA HYDRANTOWEGO

Nazwa i adres obiektu: Przedszkole nr 1 Zawiercie ul. Paderewskiego 57			Lokalizacja hydrantu: parter korytarz Producent, typ i data produkcji węża: Bezzalin 20 mb 2010 rok Data kontroli: 11.08.2021 rok Data następnego badania: sierpień 2026 rok		
Oględziny zewewnętrzne	wynik		Próba ciśnieniowa przy ciśn. 2,4 MPa <i>Szczelność węża</i>	wynik	
	pozytywny	negatywny		pozytywny	negatywny
<i>Stan taśmy węzowej</i>	X		Opis uszkodzeń:	X	
<i>Stan wykładziny</i>	X				
<i>Stan łączników</i>	X				
<i>Stan uszczelek</i>	X				
<i>Stan taśmowania</i>	X				
Opis uszkodzeń:			Urządzenie pomiarowe <i>Marka i typ urządzenia: metoda hydr.preumat.</i> <i>Rok produkcji:</i> <i>Skala dokładności manometru: 1,6</i> <i>Nr i data legalizacji manometru:</i> 1205/2020 z dnia 21.08.2020 r.		
Na podstawie wykonanych oględzin zewnętrznych i próby ciśnieniowej stwierdzam, że badany wąż hydrantowy odpowiada wymaganiom określonym w "PN-EN 671-3" i "Procedurze okresowego sprawdzania węży tłocznych do hydrantów wobec czego nie podlega konieczności wymiany. <div style="text-align: right;">Data wymiany węża:</div> <div style="text-align: center;">Numer plomby: A 00046597</div>					
Zawiercie 2021.08.11	FIRMA PCPOŻ PAWEŁ GRANEK 42-400 Zawiercie; ul. Sobieskiego 25 tel/fax: (32)67-23-537 NIP: 649-110-95-18; IDS: 270 702 313			WŁAŚCICIEL <i>Paweł GrANEK</i>	
Miejscowość i data	Świadectwo Autoryzacji nr 20/2004			Pieczeń imienna i podpis	