



FIRMA PePOŻ
Kompleksowe Usługi Przeciwpowozarowe

ROK ZAŁOŻENIA 1989

**Protokół przeglądu systemu oddymiania
w Przedszkolu nr 1
w Zawierciu Paderewskiego 57**

Centralka systemu oddymiania AFG – 2016/14680:

Centralka zabudowana na klatce schodowej I piętro:

- centralka – sprawna technicznie,
- akumulatory podtrzymania 2 szt. - konieczna wymiana (zam. VI.2016)
- okno oddymiające – sprawne technicznie.
- ROP 3 szt. - sprawne technicznie.
- czujka dymowa 3 szt. - sprawne technicznie.

W dniu przeglądu system oddymiania sprawny technicznie.

Przegląd techniczny wykonano w dniu **17.02.2022 r.**

Wyznaczony termin następnego przeglądu **08.2022 r.**

Uprawnienia:

- Świadectwo Autoryzacyjne Nr SA/21/026 z dnia 16.06.2021

Wykonawca:

FIRMA PePOŻ
PAWEŁ GRANEK
42-400 Zawiercie; ul. Sobieskiego 25
tel/fax: (32) 67-23-537
NIP: 649-110-95-18; IDS: 270 702 313

WŁAŚCICIEL
Paweł GraneK

Użytkownik lub osoba upoważniona:

PRZEDSZKOLE Nr 1
42-400 ZAWIERCIE
ul. Paderewskiego 57
tel. 32 671 56 79
NIP: 649-20-20-329, Reg. 271511354

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
mgr Luona Broda

Sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla:

- użytkownika
- wykonawcy